

INFO oddělení prevence

LISTOPAD 2010

...komíny...komíny...komíny...komíny...komíny...komíny...komíny...komíny.

nové **NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv**.....vybrané části, celé NV je na K:/INFO oddělení prevence

Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

Toto nařízení vlády se nevztahuje na volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

Kontrola spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví 1) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, posouzením komína

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

Revize spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví 1), a která je zároveň revizním technikem

Revize spalinové cesty se provádí před uvedením do provozu, po stavební úpravě komína, při změně druhu paliva, před výměnou spotřebiče, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě.

O provedené kontrole, čištění, revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

Výkon spotřebiče	činnost	druh paliva			
		celoroční provoz	sezónní provoz		
do 50 kW		pevné	pevné	kapalné	plynné
	čištění	3x	2x	3x	1x
	kontrola	1x	1x	1x	1x
	výběr znečišťujících částí	1x	1x	1x	1x
nad 50 kW	kontrola a čištění	2x		3x	1x

	výběr znečišťujících částí	2x	1x	1x
	čištění spotřebiče	2x	nejméně podle návodu výrobce	

pro potřeby ÚO Chrudim připravil M. Nekvapil