

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Vybrané části

Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

Toto nařízení vlády se nevztahuje na volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW. (tovární komíny)

Kontrola spalinové cesty

1x ročně - povinná provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví obsahuje posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, posouzením komína

Čištění spalinové cesty

provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Čištění spalinové cesty sloužící pro odtaž palin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně- je možné provádět svépomocí. Čištění spalinové cesty se provádí čistícími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Revize spalinové cesty

provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví 1), a která je zároveň revizním technikem

Revize spalinové cesty se provádí před uvedením do provozu, po stavební úpravě komína, při změně druhu paliva, před výměnou spotřebiče, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě.

O provedené kontrole, čištění, revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu. Nutno založit.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

Výkon spotřebiče	činnost	druh paliva			
		celoroční provoz	sezónní provoz		
do 50 kW		pevné	pevné	kapalné	plynné
	Čištění	Možno svépomoci 3x	Možno svépomoci 2x	3x	1x
	kontrola	1x	1x	1x	1x
	výběr znečišťujících částí	1x	1x	1x	1x
nad 50 kW	kontrola a čištění	2x		3x	1x
	výběr znečišťujících částí	2x		1x	1x
	čištění spotřebiče	2x		nejméně podle návodu výrobce	

Revizní technici komínů Okres Chrudim

JIREK Zdeněk
Dobrkov 23
53854 Luže
telefon: 728338829

Revizní technici spalinových cest Okres Chrudim

CHAROUZ Jaroslav
Hroubovice 89
53852 Hroubovice
telefon: 469351609

SOLNIČKA Petr
Kvasín 38
53973 Skuteč
telefon: 607945656

Členové SKČR autorizovaní MŽP pro měření malých zdrojů

Petr Solnička
Kvasín 38, 539 73 Skuteč

Vlastimil Kotyza
Víta Nejedlého629, 537 01 Chrudim

Z webu <http://www.skcr.cz> společenstva kominíků ČR ke dni 10.2.2011